

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Deklaracja nr 5/03/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Obejma naprawcza z kołnierzem obrotowym**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Obejma naprawcza z kołnierzem Obrotowym nr kat. 34**

**Obejma naprawcza z przyłączem kołnierzowym od DN 150- DN 1200  
Przyłącze kołnierzowe od DN 50 – DN 250**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Służą do wykonywania przyłączy na rurach magistralnych z odejściem w postaci kołnierza na instalacjach wodnych, kanalizacyjnych oraz instalacjach cieczy obojętnych chemicznie**
4. Nazwa zastrzeżona , nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres Kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:  
**KUBWIT P.P.H.U Zakład Produkcji Armatury Naprawczej  
Osadnicza 5  
65-950 Zielona Góra PL**
5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 4**
6. Krajowa specyfikacja techniczna:  
Polskie normy dotyczące wyrobu: **PN-EN 1092-1,PN-EN 10020, ISO 4017, ISO 7089  
ISO 4032, PN-EN 681-1**  
**Atest PZH na kontakt z wodą pitną**
7. Deklarowane cechy użytkowe:

Charakterystyka	Właściwości	Specyfikacja techniczna
Materiał korpusu	Stal konstrukcyjna	PN-EN 10020
Zakres średnic	Wg kart katalogowych	PN-EN 1074-1 2002, PN-EN 1074-2 2002
Wymiary przyłączy kołnierzowych	Wg kart katalogowych	PN-EN 1092-2 1999
Maksymalne ciśnienie robocze	1,6 MPa	PN-EN 1074-1 2002, PN-EN 1074-2 2002

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt. 7 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał:

.....

Zielona Góra dn. 13.03.2020 r.

